

Nuotekų cheminių analizų išsklotinė

Ataskaitos pagal objektą

Užsakovas: UAB "Širvintų vandenys" **Objektas:** Širvintų miesto nuotekų valymo įrenginiai
Periodas nuo: 2023-01-01 **iki:** 2023-12-31 **Tyrimai:** Visi tyrimai

Data	Paėmimo vieta, protokolo nr.	Tempe- ratūra	pH	Skendin- čios me- džiagos	Deguo- nis	Permanga- ninė oks.	Bichroma- tinė oks.	BDS ₇ LAND 47-1	BDS ₇ LAND 47-2	NH ₄ N	NO ₂ N	NO ₃ N	Azotas Kjeldalio	*Azotas bendras	Azotas bendras	PO ₄ P	Fosforas bendras	Chloridai	Nafta	Skaiti- klio pa- rodymai
2023-01-25	70	8.5	7.53	188		77.3	516	256		50.2	0.001	0.001		67.2		5.52	7.81	155		
2023-02-27	143	7.5	7.91	154		74.9	378	183		72.4	0.001	0.001		94.1		6.1	8.16	165		
2023-03-21	200	9.5	8.04	204		65.4	386	161		37.1	0.001	0.117		43.8		4.63	6.23	133		
2023-04-24	285	4.5	8.24	220		81.3	612	276		64.4	0.001	0.001		85.7		11.1	14.9	157		
2023-05-30	367	6.5	7.89	346		84	678	312		78.8	0.001	0.44		105		11.4	15	172		
	368	6.5	7.74	7		9.36	38.4	3.12		0.115	0.022	2.36		2.62	0.504	0.717	155		0.39	

Data	Paėmimo vieta, protokolo nr.	Tempe- ratūra	pH	Skendin- čios me- džiagos	Deguo- nis	Permanga- natinė oks.	Bichroma- tinė oks.	BDS ₇ LAND 47-1	BDS ₇ LAND 47-2	NH ₄ N	NO ₂ N	NO ₃ N	Azotas Kjeldalio	*Azotas bendras	Azotas bendras	PO ₄ P	Fosforas bendras	Chloridai	Nafta	Skaiti- klio pa- rodymai
Prieš nuotekų valymo įrenginius	MIN	-	7.29	96		44.5	297	116		37.1	0.001	0.001		43.8		3.6	4.82	99.3		-
	VID	-	7.838	218.833	-	81.467	592	275.167	-	59.7	0.063	0.125	-	77.667	-	7.935	10.218	147.442	-	-
	MAX	-	8.72	372		116	1126	461		78.8	0.382	0.501		105		16	20.8	172		-
Po nuotekų valymo įrenginių	MIN	-	7.13	4		7.49	29.8	2.08	2.69	0.115	0.011	0.236		2.93	2.62	0.161	0.215	63.5	0.37	-
	VID	-	7.587	7.417	-	9.782	37.042	3.271	2.91	1.844	0.051	3.412	-	7.221	4.013	0.703	0.94	112.467	0.387	-
	MAX	-	7.98	20		13	49	5.3	3.13	4.18	0.172	8.9		11.2	5.22	1.44	1.96	216	0.43	-